

Приложение А
(обязательное)

Сведения о содержании драгоценных материалов

Таблица А.1

Наименование	Количество, мг	Местонахождение (см. 2В4.576.040 РЭ рис. 1)
Золото	2,2196	} Геркон поз.11
Радий	1,3212	

Приложение Б
(обязательное)

Сведения о цветных металлах, содержащихся в приборе

Таблица Б.1

Наименование металла, сплава	Количество цветных металлов, сплавов, kg	Местонахождение металла, сплава (см. 2В2.576.040 РЭ рис. 1)
Алюминий и алюминиевые сплавы	0,911	Кронштейн поз.1 Корпус поз.4 Табличка поз.15 Индикатор поз.2 (скоба) Ползунок поз.16

2017 г.

ОКП421873



Реле потока
РПИ-15-I-M-U3.1

№ 06H

ПАСПОРТ

2В4.576.040 ПС

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения

1.1.1 Реле потока РПИ-15-I-M-U3.1 изготовлен ОАО «Теплокон-
троль», 420054, г. Казань, ул. В.Кулагина, д.1.

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Значение уставки, л/мин

0,8
15

1.2.2 Условный проход, мм

±5

1.2.3 Величина изменения уставки, % не более
при этом величина разброса срабатывания
от верхнего предела диапазона уставки, % не более

±2,5

1.2.4 Нагрузка на контакты:

для цепей постоянного тока

напряжение, В, до

250

ток, А,

от 110^{-6} до 1

мощность, В·А

30

для цепей переменного тока

напряжение, В, до

250

ток, А,

0,15

мощность, В·А

30

1.2.5 Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха

плюс 60 °C

нижнее рабочее значение температуры

минус 40 °C

1.2.6 Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °C и более низких температурах, без конденсации влаги, не более, %

98

1.2.7 Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254

IP40

1.2.8 Масса, не более, кг

1,3

2. Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
	Реле	1 шт.	В соответствии с заказом
2B4.576.040 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	
2B4.576.040 ПС	Паспорт	1 экз.	
	Комплект монтажных частей		
2B6.234.041	Фланец	1 шт.	
2B8.249.019	Кольцо	1 шт.	Допускается устанавливать на прибор
2B8.939.191	Гайка	1 шт.	
	Кольцо 063-068-30-2-2 ГОСТ 9833-73	1 шт.	

Примечание. При поставке реле в один адрес допускается прилагать по одному руководству по эксплуатации на три реле.

3. Ресурсы, сроки службы и хранения, и гарантии изготовителя

3.1 Средняя наработка на отказ по каждой функции $1 \cdot 10^5$ ч.

3.2 Полный средний срок службы не менее 8 лет.

3.3 Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям настоящих технических условий при соблюдении заказчиком правил монтажа, ввода в эксплуатацию в соответствии с руководством по эксплуатации.

3.4 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода реле в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

3.5 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня их изготовления.

4. Консервация

4.1 Приборы консервации не подлежат.

5. Свидетельство об упаковывании

5.1 Реле потока РПИ _____ -У3.1 заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6. Свидетельство о приемке

6.1 Реле потока РПИ 15-I-14-У3.1 заводской № 0611 соответствует ТУ 25-02.102175-79 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Личная подпись

М.П.

7. Сведения об утилизации

7.1 По окончании срока службы (эксплуатации) термометры подлежат утилизации.

7.2 Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении А.

7.3 Сведения о цветных металлах, содержащихся в приборе, приведены в приложении Б.