

421726

код продукции



СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

САУ-М6

ПАСПОРТ

КУВФ.421236.002 ПС

promcomplekt.com

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на САУ-М6.
1.2. Раздел 6 заполняется предприятием-изготовителем, раздел 7 - организацией-продавцом.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Условия эксплуатации прибора:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха +1...+50 °С;
- относительная влажность воздуха (при температурах воздуха +25 °С), не более 80 %;
- атмосферное давление 84...106,7 кПа.

2.2 Показатели надежности:

- Средняя наработка на отказ, не менее 100000 ч;
Средний срок службы, не менее 10 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект крепежных элементов	1 к-т.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 4.1. Прибор не содержит драгметаллов.
4.2. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
5.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
5.3. Перевозку осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
5.4. Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Приборы следует хранить на стеллажах.

promcomp

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор САУ-М6, заводской № 02061170332073270
соответствует требованиям ТУ 4217-017-46526536-2009
и признан годным к эксплуатации.
Штамп ОТК

Дата выпуска 13.03.2017

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 4217-017-46526536-2009 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи.
- 8.3. В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие обязуется осуществить его бесплатный ремонт.
- 8.4. Для отправки в ремонт необходимо:
- демонтировать прибор из оборудования;
 - очистить прибор от грязи и пыли;
 - составить рекламационный акт, в котором обязательно указать:
 - а) реквизиты компании ;
 - б) ФИО и телефон контактного лица ;
 - в) полное наименование прибора и его заводской номер ;
 - г) подробно описать неисправность.
 - в коробку с прибором вложить рекламационный акт и паспорт*;
 - отправить коробку транспортной компанией, почтой или доставить в любой из сервисных центров.
- 8.5. Изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание прибора в течение всего срока его производства, а после снятия с производства в течение 5 лет.

*В случае отсутствия паспорта гарантийный срок считается от даты производства изделия.

Внимание!

Руководство по эксплуатации, диск, крепежные элементы, съемные клеммные колодки вкладывать в коробку с прибором НЕ нужно.