

СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ RGI  
(исполнение RGI ME1 MSX2)

ПАСПОРТ

Фирма – изготовитель:

«**Seitron S.p.A.**», Италия  
36061 Bassano del grappa  
(Vi) Via M.Prodocimo 30

**Технические характеристики:**

Порог срабатывания: 20 % НКПР  
Допускаемая погрешность: ±5 % НКПР  
Внешние сенсоры: SGA MET - метан  
SGI ME1 – метан  
Напряжение питания: 230 В±10 %, 50 Гц  
Потребляемая мощность: 4 VA  
Задержка срабатывания реле: 15 с  
Рабочая температура: 0 °C ... 40 °C  
Рабочая влажность: 20 ... 80 % (без конденс.)  
Степень защиты: IP54

Наименование  
Сигнализатор  
загазованности RGI с  
внешними сенсорами SGA  
MET/SGI ME1

**Сведения о первичной поверке прибора**

Дата поверки

Результат

Знак поверки и  
подпись поверителя

27.09.17г.

годен



Свидетельство об  
утверждении типа СИ  
ИТ.С.31.001.А № 48457



Декларация о соответствии  
ТС № RU Д-ИТ.  
АИ30.В.00435 от 10.07.2013

Серийный номер прибора **398603**

Внешний сенсор ————— зав. №

Прибор соответствует описанию инструкции и отвечает требованиям всех специальных Норм.  
Проведены все предусмотренные заводские испытания с положительным результатом.  
Прибор подлежит первичной и периодической поверке. Интервал между поверками – 12 месяцев.

Гарантия при соблюдении правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации 24 месяца со дня продажи, но не более 27 месяцев с даты производства (не распространяется на частичную/полную потерю чувствительности).

Точное расположение контактов реле смотрите на приборе.

Отметка торгующей организации

13 НОЯ 2017

Дата

подпись

М.П.